

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

пгт Яшкино 03 июня 2019 года
Яшкинский районный суд Кемеровской области в составе
председательствующего Алиудиновой Г.А.,
при секретаре Плотник Е.В.,
с участием:

- представителя истца - помощника прокурора Яшкинского района Медведевой М.П.,
- представителя ответчика - Управления образования администрации Яшкинского
муниципального района - Ярославцевой Р.Ю., действующей на основании
доверенности №1 от 20.02.2019 года, выданной сроком на 1 год,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску

прокурора Яшкинского района Кемеровской области в интересах
неопределенного круга лиц к муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению средняя общеобразовательная школа
№5 Яшкинского муниципального района, Управлению образования
администрации Яшкинского муниципального района о понуждении к
совершению действий,

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Яшкинского района Кемеровской области 21.03.2019 года обратился
в суд с иском, в порядке ст.45 ГПК РФ, в интересах неопределенного круга лиц к
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средняя
общеобразовательная школа №5 Яшкинского муниципального района (далее МБОУ
СОШ №5 Яшкинского муниципального района), Управлению образования
администрации Яшкинского муниципального района о понуждении к совершению
действий, указывая, что прокуратурой Яшкинского района проведена проверка
соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в МБОУ СОШ
№5 Яшкинского муниципального района, в результате которой установлено, что в
нарушение ст.37 Закона, п.33 Правил противопожарного режима, п.4.3. «СП
256.1325800.2016. СП 31-110-2003. Свод правил. Электроустановки жилых и
общественных зданий. Правила проектирования и монтажа» в МБОУ СОШ №5
Яшкинского муниципального района отсутствует эвакуационное освещение. В
нарушение п. 5.4.5 СП 2.13130.2012, в МБОУ СОШ №5 Яшкинского муниципального
района деревянные конструкции чердачного помещения не обработаны огнезащитным
составом. В нарушение п.3 НПБ 110-03 в подвальном помещении МБОУ СОШ №5
Яшкинского муниципального района отсутствуют дымовые пожарные извещатели
АУПС. В нарушение ст. 88 Федерального закона № 123 «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008, помещение склада МБОУ СОШ
№5 Яшкинского муниципального района не отделено противопожарной преградой.
Полагает, что нарушение требований законодательства о пожарной безопасности
ставит под угрозу жизнь и здоровье неопределенного круга лиц, в том числе
работников и обучающихся, в связи с чем, выявленные нарушения являются
существенными. С учетом уточненных исковых требований, просит:

1. Обязать Управление образования Администрации Яшкинского
муниципального района обеспечить финансирование мероприятий по устранению
нарушений требований пожарной безопасности в МБОУ СОШ №5 Яшкинского
муниципального района (установку эвакуационного освещения, обработку деревянных
конструкций чердачного помещения огнезащитным составом, отделить помещение

склада противопожарной преградой, в подвале установить дымовые пожарные извещатели АУПС) в срок до 31.05.2020 года.

2. Обязать МБОУ СОШ №5 Яшкинского муниципального района в течение 3 (трех) месяцев с момента перечисления денежных средств:

2.1. установить эвакуационное освещение;

2.2. обработать деревянные конструкции чердачного помещения огнезащитным составом;

2.3. отделить помещение склада противопожарной преградой (противопожарные двери и перегородки);

2.4. в подвале установить дымовые пожарные извещатели АУПС.

Определением Яшкинского районного суда Кемеровской области от 15.04.2019 г. к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена администрация Яшкинского муниципального района.

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора - Территориальный отдел надзорной деятельности по г.Тайга и Яшкинскому району ГУ МЧС России по Кемеровской области и администрация Яшкинского муниципального района, надлежаще извещенные о времени и месте рассмотрения дела, в суд своих представителей не направили. Их представители Иванова Е.А. и Локк М.В. ходатайствовали о рассмотрении дела в отсутствие представителей третьих лиц, против удовлетворения исковых требований не возражают.

Ответчик МБОУ СОШ №5 Яшкинского муниципального района, надлежаще извещенный о времени и месте рассмотрения дела, в суд своих представителей не направило. Директор МБОУ СОШ №5 Яшкинского муниципального района Болтовская Г.В. ходатайствовала о рассмотрении дела в отсутствие представителя ответчика, предоставила письменное заявление, адресованное суду, о признании исковых требований в полном объеме. Исковые требования признаёт добровольно, без принуждения, последствия признания исковых требований ей известны и понятны.

В силу ст.167 ГПК РФ, суд рассмотрел дело в отсутствие неявившихся лиц.

Представитель истца – помощник прокурора Яшкинского района Медведева М.П. в судебном заседании уточненные исковые требования поддержала в полном объеме, не возражала против приятия судом признаний иска представителями ответчиков – МБОУ СОШ №5 Яшкинского муниципального района и Управления образования администрации Яшкинского района.

В судебном заседании представитель ответчика – Управления образования администрации Яшкинского муниципального района - Ярославцева Р.Ю. уточненные исковые требования признала в полном объеме, добровольно, без принуждения, о чем представила письменное заявление, адресованное суду. Последствия признания иска ей разъяснены и понятны.

В соответствии со ст. 12 ГК РФ одним из способов защиты гражданских прав является присуждение к исполнению обязанности в натуре.

Ст. 2 Конституции РФ установлено, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства.

В преамбуле к Федеральному закону N 69-ФЗ от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" законодатель закрепляет обеспечение пожарной безопасности в качестве одной из важнейших функций государства, определяя общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулируя в этой области отношения между органами

сарные
ение 3
тным
радой
2019
ных
кого
ьно
а и
ция
сте
ели
ние
не
це
не
ча
тя
и
э
а
г

государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также между общественными объединениями, индивидуальными предпринимателями, должностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства.

В ст. 1 Федерального закона N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" пожарная безопасность определяется как состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности как специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; нарушение требований пожарной безопасности как невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности; меры пожарной безопасности как действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

В силу ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в частности собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, а также лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.

Пунктом 33 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 07.03.2019) "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") предусмотрено, что при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Примерный перечень полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения закреплен в ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления муниципального района обладают полномочиями по финансированию муниципальных учреждений.

Согласно ч.7 ст.28 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке, в частности, за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с п.2 ч.2 ст.28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ) предусмотрена обязанность образовательной организации создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В силу п. 2 ч. 3 ст. 28 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами.

Учитывая изложенное, у суда нет оснований не принять признание иска ответчиками – МБОУ СОШ №5 Яшкинского муниципального района и Управлением образования администрации Яшкинского муниципального района в лице их представителей Болтовской Г.В. и Ярославцевой Р.Ю., так как данное процессуальное действие не противоречит закону и не нарушает чьих-либо прав и охраняемых законом интересов, против чего в судебном заседании не возражал представитель истца – помощник прокурора Яшкинского района Медведева М.П.

Согласно ч. 1 ст. 39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск.

В соответствии с ч. 3 ст. 173 ГПК РФ, при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

Ч. 4 ст. 198 ГПК РФ, предусматривает, что в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Таким образом, исковые требования прокурора Яшкинского района Кемеровской области в интересах неопределенного круга лиц к МБОУ СОШ №5 Яшкинского муниципального района, Управлению образования администрации Яшкинского муниципального района о понуждении к совершению действий, подлежат удовлетворению.

Поскольку истец и ответчик – Управление образования администрации Яшкинского муниципального района, осуществляющая от имени администрации Яшкинского муниципального района функции и полномочия собственника и учредителя МБОУ СОШ №5 Яшкинского муниципального района, в силу пп.п. 9,19 п.2 ст.333.36 НК РФ от уплаты государственной пошлины освобождены, она, в силу ч. 1 ст. 103 ГПК РФ, подлежит взысканию с ответчика – МБОУ СОШ №5 Яшкинского муниципального района, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в доход местного бюджета в размере 300 рублей (согласно пп.3 п.1 ст.333.19 НК РФ).

На основании ст.ст. 39, 103, 194 – 198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш Е Н И Е:

Принять признание иска ответчиками – муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа №5 Яшкинского муниципального района и Управлением образования администрации Яшкинского муниципального района в лице их представителей Болтовской Галины Владимировны и Ярославцевой Риммы Юрьевны.

Обязать Управление образования Администрации Яшкинского муниципального района обеспечить финансирование мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности в МБОУ СОШ №5 Яшкинского муниципального района (установку эвакуационного освещения, обработку деревянных конструкций чердачного помещения огнезащитным составом, отделить помещение склада противопожарной преградой, в подвале установить дымовые пожарные извещатели АУПС) в срок до 31.05.2020 года.

Обязать муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5 Яшкинского муниципального района в течение 3 (трех) месяцев с момента перечисления денежных средств:

- установить эвакуационное освещение;
- обработать деревянные конструкции чердачного помещения огнезащитным составом;
- отделить помещение склада противопожарной преградой (противопожарные двери и перегородки);
- в подвале установить дымовые пожарные извещатели АУПС.

Взыскать с МБОУ СОШ №5 Яшкинского муниципального района государственную пошлину в доход местного бюджета в размере 300 (триста) рублей.

Решение может быть обжаловано в Кемеровский областной суд через Яшкинский районный суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Председательствующий: подпись Г.А. Алиудинова

Решение изготовлено в окончательной форме: 03 июня 2019 года

Судья: подпись Г.А. Алиудинова



К
л
а
с
с
а
н