



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главного управления МЧС России по Кемеровской области
650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55^А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

г. Тайга и Яшкинского района

652010, Кемеровская область, Яшкинский район, пгт. Яшкино, ул. Гагарина, д. 25, тел (8-384-55) 5-21-97, E-Mail: oogpn19@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Пгт. Яшкино, ул. Куйбышева, д. 14а

(место составления предписания)

“ 22 ” июня 2020 г.

(дата составления предписания)

Предписания

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

№ 27/1/22

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 5 Яшкинского муниципального округа»

Законному представителю юридического лица – директору МБОУ «СОШ № 5 ЯМО» Балтовской

Галине Владимировне

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

На основании распоряжения № 27 от 26 мая 2020 главного государственного инспектора г. Тайга и Яшкинского района по пожарному надзору Ануфриева И.А. проведена плановая проверка в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 Яшкинского муниципального округа» (ОГРН 1024202290573, ИНН 4247001861) (сокращенное название – МБОУ «СОШ № 5 ЯМО»

государственным инспектором г. Тайга и Яшкинского района по пожарному надзору Ивановой Еленой Александровной по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, Яшкинский район, пгт. Яшкино, ул. Куйбышева, д. 14а, ул. 50 лет Советской власти, 6.

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «СОШ № 5 ЯМО» Балтовская Галина Владимировна

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений и место их выявления	Пункт (абзац пункта) нормативного правового, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения и требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывает только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечены не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные испытания ограждений на крыше школы по ул. 50 лет Советской власти, д. 6 с составлением соответствующего протокола испытаний.	Постановление Правительства в РФ от 25.04.2012 №390 П.24 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	30.11.2020	
2.	Не определен порядок и сроки	Постановление Правительства в РФ	30.11.2020	

	проведения работ по очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов с составлением соответствующего акта (не реже 1 раза в год).	от 25.04.2012 №390 П.50 Правила противопожарного режима в Российской Федерации		
3.	Не проведена проверка огнезадерживающих устройств в воздухопроводах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре.	Постановление Правительства в РФ от 25.04.2012 №390 П.49 Правила противопожарного режима в Российской Федерации	30.11.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Тайга
и Яшкинского района по пожарному надзору _____
(Должность, фамилия, инициалы осуществляющего надзор)



Иванов Е.А.

Государственный инспектор г. Тайга
и Яшкинского района по пожарному надзору _____
(Должность, фамилия, инициалы осуществляющего надзор)

Мурашов В.Н.

(подпись)

«22» июня 2020

С предписанием ознакомлен(а), копию предписания получил(а):
Балтовская Галина Владимировна, директор МБОУ «СОШ № 5ЯМО»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, физического лица - правообладателя, в отношении которого проводится проверка)

“ 22 ” 06 20 20 г.

✓
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(зачеркнуть в случае подписи)

(подпись должностного лица проводившего проверку)